



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

Ofício nº 833/23- GAB

Lapa, 06 de dezembro de 2023.

Ref. Ofício nº 781/2023/PRES/SEC

PROTOCOLO 24866/2023

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROTOCOLO GERAL 2948/2023
Data: 07/12/2023 - Horário: 09:10
Administrativo

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício Supra, referente ao **Requerimento Verbal** de autoria da **Vereadora Brenda Ferrari da Silva**, solicitando:

24 de outubro próximo passado, solicito providências da engenharia da Prefeitura, na Rua Clemente Argolo, na Vila José Lacerda, referente ao acúmulo de água devido a uma nascente, e assim possa ser terminada a obra asfáltica. Também pede-se a fiscalização quanto ao córrego próximo a referida rua, pois ainda estão soltando esgoto no mesmo, bem como não está sendo suficiente o atual manilhamento, conforme foi constatado durante as últimas chuvas, onde a água invadiu algumas casas. Tal solicitação se faz necessária a pedido dos moradores.

Encaminho a Circular Interna nº 230/2023 da Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte em resposta ao solicitado

Sem mais, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

MARIO JORGE PADILHA SANTOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Lapa - PR



Assinado digitalmente por:
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
06/12/2023 14:14:50





Lapa/PR, 13 de novembro de 2023.

CI Nº 230/SMOUP

**Ao
Gabinete do Prefeito**

**REF.: PD 24866/2023 – Ofício 781/2023/PRESI/SEC – Requerimento Verbal
– Vereadora Brenda Ferrari da Silva**

Em resposta à documentação referenciada em que a Ilma. Vereadora Brenda Ferrari da Silva requer providências da engenharia da Prefeitura, na Rua Clemente Argolo, Vila Lacerda, referente aos questionamentos contidos no Processo Digital informamos que:

Com relação ao acúmulo de água na Rua Clemente Argolo não é advindo de nascentes, mas sim de um solo com baixa resistência habitualmente chamado de “solo borrachudo”. Este tipo de solo, o qual é composto por argila e areia, funciona como uma espécie de “esponja”, onde a água infiltra somente até uma certa profundidade e dissipa de forma lenta. Este fator, combinado com o grande volume de chuvas nos últimos dias, resulta nas poças de água no trecho ainda não pavimentado. Este solo foi identificado durante o processo de pavimentação na via e a fiscalização do respectivo contrato já determinou solução para o problema juntamente com a empresa executora. Entretanto a solução demanda ao menos 7 dias consecutivos de tempo seco, sem chuvas, para poder iniciar a troca deste solo de baixa resistência.

Quanto a atual situação do córrego informamos que na data de 30/06/2023 foi constatado que houve aterramento de parte dele e um prolongamento das redes de drenagem, ambas as ações realizadas por particular e sem a autorização da Prefeitura. Desta maneira, em 04/07/2023 foi realizada denúncia contra as ações junto aos órgãos competentes pela fiscalização. Ainda, informo que o episódio onde houve alagamento nas casas,

Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 563 – Bairro Estação – Lapa / PR
CEP 83750-000 - (41) 3547-5086 – sec.obraslapa@yahoo.com





**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

na data de 09/10/2023 foi devido a problemas na rede de esgoto da SANEPAR e não na rede pluvial municipal.

Atenciosamente,



Assinado digitalmente por:
**GABRIELA VIEIRA DA
SILVEIRA**

13/11/2023 15:43:49

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Gabriela Vieira da Silveira
Diretora de Pavimentação



Assinado eletronicamente por:
**MARION SILVEIRA CABRAL
FIUZA**

SECRETÁRIA MUNICIPAL

14/11/2023 09:15:59

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Marion Silveira Cabral Fiuza
Secretária

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/11/2023 15:44:03 -03 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p65526e98a542f>
POR GABRIELA VIEIRA DA SILVEIRA - (078 193 179-73) EM 13/11/2023 15:44



Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 563 – Bairro Estação – Lapa / PR
CEP 83750-000 - (41) 3547-5086 – sec.obraslapa@yahoo.com