




Ofício nº 864/23- GAB

Lapa, 12 de dezembro de 2023.

Ref. Ofício nº 825/2023/PRES/SEC

PROCOLO 27334/2023

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROCOLO GERAL 3028/2023
Data: 13/12/2023 - Horário: 14:24
Administrativo

Senhor Presidente,

Em atenção ao Ofício Supra, referente ao **Requerimento Verbal** de autoria do **Vereador Osvaldo Camargo**, solicitando:

Plenária do dia 21 de novembro próximo passado, solicito que seja feito uma barreira de sustentação do muro da residência da Senhora Márcia Ferrari da Silva, na Rua Carlos Ganzert nº 330, tendo em vista o perigo de desabamento do mesmo, pois foi feito rebaixamento do nível da rua para pavimentação asfáltica, ocasionando essa situação. E que seja revisto a tela de proteção do campo sintético da Cohapar, pois, segundo a senhora Márcia, a bola tem caído direto no telhado da casa dela, onde já pediu providências e nada foi feito.

Encaminho a Circular Interna nº 090/2023 da Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte em resposta ao solicitado.

Sem mais, reiteramos nossos protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS

Prefeito Municipal

Exmo. Senhor

MARIO JORGE PADILHA SANTOS

DD. Presidente da Câmara Municipal de Vereadores

Lapa - PR



Assinado digitalmente por:
DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS
13/12/2023 10:24:13

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-Brasil.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 13/12/2023 10:24:03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://c.atende.net/p6579b07e61904>
POR DIEGO TIMBIRUSSU RIBAS - (042.224.489-90) EM 13/12/2023 10:24



Comunique.
13/12/2023
[Handwritten signature]



Lapa/PR, 07 de dezembro de 2023.

CI Nº 090/SMOUPT

**Ao
Gabinete do Prefeito**

REF.: PD 27334/2023 – Ofício 825/2023/PRESI/SEC

Em atendimento ao ofício encaminhado pela Câmara Municipal da Lapa, referente ao requerimento verbal do Sr. Vereador Osvaldo Camargo (OFÍCIO N.º 825/2023 /PRESI/SEC) segue esclarecimentos.

Primeiramente cabe a correção de que a rua asfaltada foi a R. Trajano Elhke Pires, objeto do contrato 012/2023. A empresa contratada PROGRESSO ENGENHARIA K M LTDA EPP executou os serviços respeitando o talude mínimo entre o muro existente e a calçada construída para garantia de estabilidade do solo conforme indicado pelo Responsável Técnico do Projeto.

Em visita ao local no dia 29/11/2023, realizada pelo fiscal do contrato o engenheiro Felipe Tissot, não foi constatado trincas ou fissuras que representem dano estrutural sério à estrutura do muro. No entanto, cabe informar que a equipe técnica não possui o Projeto Estrutural utilizado para a execução da edificação, portanto não é possível a emissão de parecer técnico conclusivo.

Foi realizado o acabamento do talude com grama para evitar erosão do solo, melhor estabilidade e estética como apesentado nas imagens a seguir.





**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br



Secretaria de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte
Rua Nossa Senhora de Fátima, nº 563 – Bairro Estação – Lapa / PR
CEP 83750-000 - (41) 3547-5086 – sec.obraslapa@yahoo.com



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DA LAPA**

Praça Mirazinha Braga, 87 – Centro
CEP 83.750-000 – (41) 3547.8000
www.lapa.pr.gov.br

Sem mais para o momento, apresentamos nossas cordiais saudações e ficamos à disposição para eventuais esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

ARIANE LOUBACK
DOS
SANTOS:0840889399
8

Assinado de forma digital
por ARIANE LOUBACK DOS
SANTOS:08408893998
Dados: 2023.12.08
17:13:36 -03'00'

Ariane Louback dos Santos
Engenheira Civil CREA PR 153.332/PR
Gestora do Contrato



Assinado eletronicamente por:
**MARION SILVEIRA CABRAL
FIUZA**
SECRETÁRIA MUNICIPAL
11/12/2023 10:42:10

Assinatura digital avançada com certificado digital não ICP-
Brasil.

Marion Silveira Cabral Fiuza
Secretária de Obras, Urbanismo, Planejamento e Transporte