

REC-DIS-518/2025
Curitiba, 30 set. 2025.

Exmo. Sr.
Arthur Bastian Vidal
Presidente
Câmara Municipal da Lapa
Al. David Carneiro, 390
83750-000 Lapa - PR

e-mail: camara@lapa.pr.leg.br

Câmara Municipal da Lapa - PR



PROTOCOLO GERAL 3259/2025
Data: 22/10/2025 - Horário: 14:41
Administrativo

OFÍCIO Nº 386/2025/PRESI/SEC - ESCLARECIMENTOS SOBRE INTERRUPÇÕES NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA: MANIFESTAÇÃO DA COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.

Mediante o ofício nº 386/2025, que faz referência ao requerimento verbal do Verador Bruno Bux, V.Exa. solicita esclarecimentos sobre as quedas de energia elétrica e estouro de transformadores no Município da Lapa - PR.

A respeito, ressaltamos, inicialmente, que a Copel reconhece a importância da energia elétrica para o desenvolvimento das atividades, tanto na zona urbana quanto no meio rural. No entanto, embora indesejáveis, interrupções no fornecimento de energia podem ocorrer, pois os sistemas de distribuição estão sujeitos a diversos fatores externos, como condições climáticas adversas, acidentes provocados por terceiros, contato de animais ou vegetação com a rede elétrica, atos de vandalismo, entre outros imprevistos.

As interrupções no fornecimento de energia causadas por condições climáticas severas, que provocam, por exemplo, queda de postes e rompimento de cabos, exigem um tempo maior para restabelecimento, devido à complexidade das ações, quantidade de ocorrências registradas e riscos associados aos danos causados à rede elétrica da Companhia. A demora é, inclusive, admitida pela Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel, que regulamenta essas situações. Importante frisar que quando as ocorrências são resultantes de eventos externos, atuamos imediatamente para corrigir o problema e restabelecer o fornecimento de energia o mais rapidamente possível.

Já as interrupções motivadas por manutenções corretivas acontecem quando há atuação para melhoria da rede de distribuição que atende a região. Reiteramos que a Copel atua visando a manutenção dos índices de continuidade de fornecimento de energia elétrica em níveis adequados, conforme metas estabelecidas pela Aneel, sendo prática desta Companhia a análise contínua do desempenho e características dos circuitos elétricos, possibilitando direcionamento de ações estruturantes ou de manutenções de forma eficiente e equilibrada, observando toda área de concessão.

Informamos, por oportuno, que, em 2025, já foram substituídos 14 transformadores no Município e que, na comparação do período de janeiro a agosto/2025 com janeiro a agosto/2024, houve redução de 27% no DEC (Duração Equivalente de Interrupção por Unidade Consumidora) e de 26% no FEC (Frequência Equivalente de Interrupção por Unidade

Consumidora), evidenciando a efetividade de nossas ações de manutenção e maior agilidade no atendimento nos casos de interrupções acidentais no fornecimento de energia.

Diante disso, buscando a melhoria contínua dos indicadores e redução das interrupções acidentais, informamos, ainda, que realizaremos inspeção na rede de distribuição que atende a região, sendo novembro/2025 a previsão de conclusão da inspeção e correção de eventuais defeitos:

Programa de Manutenção
2025019884

Ressaltamos que o prazo estimado para realização das atividades poderá ser prorrogado em função de ajustes na programação ou de condições climáticas adversas. Durante esse período, nossas equipes técnicas realizarão as avaliações necessárias para assegurar a qualidade e segurança da rede.

Permanecemos à disposição para esclarecimentos adicionais entendidos necessários.

Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Karine Matsunaga Lopes Torres
Diretora de Operação e Manutenção
Copel Distribuição S.A

e-Protocolo: 24.401.963-3



ePROTOCOLO



Documento: **Minuta_LAPA_386_510v5.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Luiz Roberto de Mendonca Ferreira (XXX.774.139-XX)** em 01/10/2025 15:20 Local: COPEL/DIS/DOP/SOD/DDCQ, **Karine Matsunaga Lopes Torres (XXX.573.098-XX)** em 22/10/2025 09:42 Local: COPEL/DIS/DOP.

Assinatura Simples realizada por: **Gustavo Theodor Carvalho (XXX.557.917-XX)** em 13/10/2025 15:43 Local: COPEL/DIS/DOP/SOD, **Renata Maraccini Franco (XXX.742.889-XX)** em 13/10/2025 16:20 Local: COPEL/VPJC/SJU/DRTC, **Ives Ribas Junior (XXX.194.499-XX)** em 14/10/2025 08:58 Local: COPEL/DIS.

Inserido ao protocolo **24.132.981-0** por: **Liliana Raddi Bentivoglio** em: 01/10/2025 08:52.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:
36a12d16262ff2b9563857ada62c7f87.

MANIFESTO COPEL - Ofício 386/2025 - Lapa/PR

"Desempenho Leste" <desempenho.lete@copel.com>

Para: camara@lapa.pr.leg.br

22 de outubro de 2025 às 10:33



Obs.: Segue anexado junto ao Manifesto, o documento enviado por Vossa Senhoria, para melhor compreensão.

A Copel agradece o seu contato e permanece à disposição para esclarecimentos que se fizerem necessários.

ESTE E-MAIL NÃO DEVE SER RESPONDIDO - Quaisquer informações adicionais ou reclamações devem ser tratadas através do 0800 51 00116 ou em <https://www.copel.com/site/>

Copel - Pura Energia

A Copel gera, transmite, distribui e comercializa energia, é uma das maiores companhias elétricas do Brasil.

www.copel.com

Setor Administrativo

DDCQ - Departamento de Desempenho e Controle de Qualidade

Copel Distribuição S.A.